

Quadre de disposicions mínimes de seguretat sobre els serveis higiènics i locals de descans amb perspectiva de gènere

ELEMENTS RECOLLIT EN EL RD 97/486	ELEMENT A VERIFICAR AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
<p>ANNEX V: SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS</p>	<p>Es disposa de lavabos adaptats a les necessitats d'higiene, comoditat i seguretat de les dones i persones que estan menstruants:</p> <p>Es disposa de WC de seient, net, amb contenidors a l'abast preparats per a contenir compreses, tampons, etc. i piques adequades per a la higiene de copes mensuals</p> <hr/> <p>La sala dels lavabos es pot tancar i preserva la intimitat de les persones que en fan ús, tant pel que fa a l'ús del WC com de la pica i zona d'higiene personal</p>
<p>ANNEX V – Apartat 2: Vestidors, dutxes i Lavabos</p> <p>Punt 10. Els vestuaris i locals de lavabos estaran separats per a homes i dones, o s'haurà de preveure una utilització per separat dels mateixos.</p>	<p>Es disposa de vestuaris i lavabos que garanteixen l'ús separat d'homes, dones i cal afegir persones no binàries i trans.</p> <hr/> <p>L'ús de vestuaris i lavabos preserva la seguretat i la intimitat de les persones treballadores, especialment les dones, i garanteix la no discriminació de cap identitat ni expressió de gènere</p>
<p>ANNEX V – Apartat 3: Locals de descans</p> <p>Punt 4. Les treballadores embarassades i mares lactants hauran de tenir la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades</p>	<p>Verificar els criteris de la Nota Tècnica de Prevenció 914:</p> <p>Es disposa de sales adaptades per a dones i persones treballadores que estan en procés de gestació o de lactància natural: sala privada, tranquil·la i higiènica per al descans de dones i persones treballadores embarassades, així com per a l'extracció de la llet o el procés de lactància natural. Aquesta sala ha d'estar dotada d'un mecanisme per tancar la porta, un endoll, una nevera, un renta-mans així com sabó i tovallons de paper.</p>

NOTA Elaboració pròpia

En la presa de dades per una avaluació de riscos, es realitza una inspecció visual de les instal·lacions i els diferents espais dels centres de treball propis de l'organització o aliens, en els quals el personal treballador porta a terme l'activitat laboral. En la visita de presa de dades, un dels aspectes importants a revisar i verificar són les disposicions mínimes de seguretat i salut dels llocs de treball en base al que marca la normativa segons el Real Decret 486/1997, del 14 de abril, pel

qual s'estableixen aquestes disposicions mínimes. La majoria dels elements a revisar segons aquesta normativa són característiques constructives dels espais i edificis, i dels elements estipulats per la norma, es pot destacar un element directament relacionat amb la sensibilitat de gènere: en l'annex V sobre els serveis higiènics i locals de descans, s'estableix que els vestuaris, locals higiènics i lavabos estaran separats per homes i dones, o bé, s'haurà de preveure una utilització per

separat dels mateixos.

Per tal d'abordar aquest aspecte sense reproduir discriminacions per raó de gènere, ja sigui respectant les necessitats específiques de dones, com de les persones amb característiques biològiques femenines, alhora que les persones transsexuals i transgènere, es recomana verificar els elements anotats en el quadre anterior sobre les disposicions mínimes de seguretat dels serveis higiènics i locals de descans.